



DANMARK



Godkendelse
VA 2.21/17998

Udstedt: 2016.03.16

Gyldig til: 2019.04.01

Opfylder kravene i BR 15 incl. tillæg

GODKENDELSESINDEHAVER:

Uni-Seals ApS
A.C. Illumsvej 21
DK-8600 Silkeborg
Telefon: +45 70 22 70 18
Telefax: +45 87 24 70 18
Internet: www.uni-seals.dk

Kloaktætningsring


UNI-SEALS

type INSITU TC og ACT
dim. 110 mm og 160 mm

FABRIKAT:

Uni-Seals ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Dimensioner
- Fremstillingsdato
- Godkendelsesmærke: 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Insitu TC anvendes ved tilslutning af plastrør i dimensioner fra $\varnothing 110$ mm til rør og brønde af plast.

Diameter for rør eller brønd skal minimum være $\varnothing 300$ mm.

Ved brug på liggende ledninger skal røret have en dimension på min. $\varnothing 300$ mm for en $\varnothing 110$ mm tilslutning og min. $\varnothing 400$ mm for en $\varnothing 160$ mm tilslutning.

Anbøringsmanchet ACT anvendes ved tilslutning til af plastrør i dimensioner fra $\varnothing 110$ mm til rør og brønde af beton fra $\varnothing 208$ mm.

Kloakmuffen må ikke anvendes til samling af afløbsrør, som anvendes til olie- eller benzinholdigt spildevand.

Montering udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens monteringsvejledning, der medfølger kloaktætningsringene.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale:

Kloaktætningsringen er af gummi.

Ved samling til afløbsrør af plast anvendes et hjælpeværktøj til hulboringen.

Dimensioner:

110 mm og 160 mm